



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачевскому и Шпаковскому
муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работ
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
пер. Промышленный, 31а, г. Михайловск, 356240 Телефон: (86553) 6-19-24 Факс: (86553) 6-19-24
E-mail: mihailovsk77@bk.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

с. Грачевка

(место составления акта)

« 31 » мая 2021 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 43

По адресу/адресам: Ставропольский край, Грачевский муниципальный округ, с. Грачевка, ул
Советская 47.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР (по Петровскому городском
округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю майор:
внутренней службы Демченко А.В. от 26.04.2021 г. № 43

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта (ов) защиты: здание средней общеобразовательной школы №1, территории
собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться являетс:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школ
№ 1 с. Грачевка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 24 ” мая 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин

“ 31 ” мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 120 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачевскому
Шпаковскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактическо
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется пр
проведении выездной проверки): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждени
средняя общеобразовательная школа №1 с. Грачевка в лице законного представителя директор
Немчиновой Ирины Михайловны 27.04.2021 г. в 15 час. 34 мин.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
отсутствует

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Полянский Григорий Юрьевич, дознаватель ОНД и ПР (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Немчинова Ирина Михайловна, директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с. Грачевка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1	В помещениях расположенных в здании школы установлено по два дымовых пожарных ивещателя, что не соответствует требованиям для формирования команды на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта (в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункты 13.1, 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	МКОУ Средняя общеобразова тельная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
2	В здании школы при проведении ежегодной проверки порошковых огнетушителей, установленных в здании школы, не проводится проверка (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»	МКОУ Средняя общеобразова тельная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
3	В здании школы не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пункт 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	МКОУ Средняя общеобразова тельная школа № 1;

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
		Директо Немчино И.М.
4	В здании школы не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год (Оценка качества огнезащитной обработки конструкций, проводится с помощью прибора ПМП-1 по методике ГОСТ Р 53292-2009.). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № Директо Немчино И.М.
5	В помещениях здания школы допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «в» пункта 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № Директо Немчино И.М.
6	Не обеспечено хранение в здании школы исполнительной документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а именно отсутствуют: договор на выполнение работ; акт обследования; акт о проведении входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию; проектная документация; сертификаты на смонтированное оборудование. Средства обеспечения пожарной безопасности установлены сверх срока службы, установленного изготовителем (более 10 лет) отсутствует информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № Директо Немчино И.М.
7	В здании школы, не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, установленных в здании, в процессе которой проводят осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № Директо Немчино И.М.

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
	отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (При проведении проверки, огнетушители, установленные в зданиях, на территории организации находятся в запыленном состоянии, расположены не на видных местах, допускается установка огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации). Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	
8	Не организовано проведение обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений 2-го и 3-го этажа здания школы, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 3.4 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	МКОУ Средняя общеобразова тельная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
9	Руководителем учреждения не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов в здании детского сада с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 43 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразова тельная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
10	В здании школы на дверях помещений пищеблока, кладовых не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразова тельная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
11	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо	МКОУ Средняя

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
	световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 2 пункта 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;	Лица, допустившие нарушения общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
12	Пожарный водоем не обозначен знаком пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний «Приложением К (обязательное). Знаки пожарной безопасности». Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 36 постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
13	В здании школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
14	В здании школы, пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно нормам комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем. Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 410 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Приложение N 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
15	В здании школы, эвакуационный выходы, закрыты на ключ, отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа. Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 26 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
16	Руководителем учреждения не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	МКОУ Средняя общеобразовательная

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
	пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	школа № 1; Директор Немчинова И.М.
17	На деревянных дверях в лестничной клетке на 2-ом и 3-ем этаже отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Конструкция двери не обеспечивает плотного закрывания, необходимого для предотвращения распространения опасных факторов пожара. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 14 постановления Правительства РФ от 16.09.2012 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 6.18 постановления Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
18	Дежурный персонал школы не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 56 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.
19	В здании школы, на 1 этаже в помещении электрощитовой допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции; пункт 35 «а» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1; Директор Немчинова И.М.

выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; в случае выявления указывать положения (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. № 2 (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора); предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 01.06.2021 г. № 43/1/73;

Подписи лиц, проводивших проверку: Дознаватель ОНД и ПР (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Полянский Г.Ю.

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Немчина Ирина Михайловна, директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Грачевка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » 05 20 21

(подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

